

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 3567/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Magda Fišerová, DiS.

Mobil +420 607 094 068

E-mail fiserovama@spravazeleznic.cz

„Doplnění závor na přejezdech P1926 a P1930 trati Žatec – Obrnice“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V bodě 9.1. Výzvy požadujete předložení smlouvy s výrobcem nebo dodavatelem silnoproudé technologie. V zadání předmětu díla se ale žádná takováto technologie nevyskytuje. Prosím o kontrolu této skutečnosti, popř. upřesnění zadávacích podmínek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na této stavbě se skutečně silnoproudé technologie nevyskytují. Tento požadavek byl z bodu 9.1 Výzvy odstraněn. Úprava byla rovněž provedena v bodě 12.3, odrážka 12 a v bodě 19.3, odrážka 4 Výzvy. Aktualizované znění výzvy je přílohou tohoto Dodatku.

Sdělení zadavatele:

*Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek ze dne **24. 02. 2021** na den **08. 03. 2021**, tedy tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.*

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

1) Výzva k podání nabídky oprava č.1.doc

V Praze dne 10. 02. 2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
(podepsáno elektronicky)