



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 20173/2017-SZDC-SSZ-OVZ-PLU  
Vyřizuje: Pluhařová Lenka  
Telefon: 972 244 738  
Mobil: 601 084 416  
E-mail: [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

### „Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech“

#### **Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslaný dotaz dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

Nikde jsem v PD nenašel, kde se má realizovat asfaltová plocha, která je v rozpočtu. Prosím Vás o upřesnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Jedná se o rekonstrukci komunikací uvnitř areálu správy tratí. Dle míry poškození stávajících ploch během realizace stavby, budou za účasti zástupců investora a správce specifikovány plochy k rekonstrukci, a to v objemu uvedeném v soupisu prací.

#### **Dotaz č. 3:**

Prosím Vás o upřesnění provedení vnitřních dveří (CPL, HPL apod.). Z projektové dokumentace toto není patrné.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Vnitřní dveře ve 2.NP (do kancelářských prostor) budou v provedení CPL, vnitřní dveře v 1.NP (v dílnách) budou v provedení HPL.

#### **Dotaz č. 4:**

Prosím Vás o bližší informace týkající se venkovních žaluzií (profil žaluzií, barva, ovládání apod)

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Žaluzie ovládané ručně, Al lamely typu C s vnější obrubou se zapuštěnou vodící lištou, šířka lamely 60mm, barva přírodní.

#### **Dotaz č. 5:**

Nikde jsem v rozpočtu oplocení nenašel podhrabové desky, i když jsou v PD zakresleny. Prosím Vás o jejich doplnění do výkazu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č. 5:**

Viz doplněný výkaz výměr - SO 05-03 – Oplocení – doplněný.

#### **Změna zadávací dokumentace**

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 2“ na základě dotazu dodavatele doplnil soupis prací SO 05-03 – Oplocení - doplněný, který je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

**Odůvodnění provedené změny:**

Zadavatel poskytuje dodatečné informace a opravený soupis prací SO 05-03 – Oplocení - doplněný, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 6 dní je dostačující a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:

Čl. 9 – Lhůta pro podání nabídky:

Datum: 12. 10. 2017 je nahrazeno: 18. 10. 2017 Čas: 09:00 hodin

Čl. 12 – Otevírání obálek, první odstavec:

Datum: 12. 10. 2017 je nahrazeno: 18. 10. 2017 Čas: 09:15 hodin

Místo: Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, kancelář č. 402.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úpravy – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy: Soupis prací - SO 05-03 – Oplocení - doplněný

V Praze dne 25. 09. 2017



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace