

Naše zn. 2473/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 9/9

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 15. února 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

1. Díl 4 – Soupis prací s výkazem výměr

SO 98-98

Položka Zajištění veřejných zájmů

Původní text položky byl doplněn o přesnou specifikaci jednotlivými podpoložkami.
Doplněný Soupis prací s výkazem výměr je součástí příloh.

- 2.** Na základě této změny z vlastního podnětu, změn z předchozích dotazů a s nimi
souvisejícími úpravami výkazů výměr a specifikací prací byla provedena revize
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nově se Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky stanovuje ve výši 1 987 784 095,- Kč.

Čl. 5.3. Pokynů pro dodavatele zní nově takto:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 987 784 095,- Kč** (bez DPH).

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených
změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 1 914 716 162,-
Kč (bez DPH).**

Dotaz č. 125

SO 04-19-07 - žádáme o doplnění položky pro mostní odvodňovače do soupisu prací, v PD je
uvedeno 15 ks. Technická zpráva uvádí: „Podélné potrubí bude o celkovém sklonu (v.
započítání sklonu mostu) 1,5 % a o délce 17,275 m.“ Položka pro podélné potrubí dle našeho
názoru v soupisu prací chybí.

**Odpověď: Odvodňovače jako kompletní samostatná konstrukce se u mostu nenachází
– odvodnění je pomocí nerezových CHS profilů (trubek) a plechů vč. krycí mřížky
s otvory a je zahrnuto do výkazu oceli.**

Dotaz č. 126

SO 04-19-08 - žádáme o prověření položky 93654 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI. Soupis prací obsahuje 30 ks, v PD je uvedeno 15 ks. Technická zpráva uvádí: „Podélné potrubí bude o celkovém sklonu (v. započítání sklonu mostu) 1,2 % a o délce 22,80 m.“ Položka pro podélné potrubí dle našeho názoru v soupisu prací chybí.

Odpověď: Položka je v soupisu prací chybně, byla odstraněna. Odvodnění je pomocí nerezových CHS profilů a plechů vč. krycí mřížky s otvory vykázáno ve výkazu oceli.

Dotaz č. 127

SO 04-19-08 - žádáme zadavatele o prověření položek kalotových ložisek:

- 428731 - KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ
- 428732 - KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ
- 428733 - KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ

Soupis prací obsahuje položky do 5 MN, ve výkresu ložisek jsou hodnoty zatížení vyšší.

Odpověď: Položky jsou chybně, byly nahrazeny novými, pro zatížení do 15MN.

Dotaz č. 128

SO 04-19-08 - žádáme zadavatele o doplnění výkresu „2.9.1 Výkres dilatačního závěru“. Poznámka obsahuje „PRO NASTAVENÍ "a" DILATAČNÍHO ZÁVĚRU U POHYBLIVÝCH LOŽISEK PLATÍ TABULKA:“. Tabulka, na kterou se text poznámky odkazuje, není součástí výkresu. Na tabulku se odkazuje i Technická zpráva.

Odpověď: Tabulka byla doplněna

V rámci dotazů byla opravena příloha 2.7.4 Výkres výztuže ŽB křídel O1+O2, kde byla doplněna tabulka výztuže.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 25. 2. 2021 na den 4. 3. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2020-046144). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl II. 1. 5): Předpokládaná celková hodnota

a

Oddíl II. 2. 6): Předpokládaná hodnota

Původní text: Hodnota bez DPH: 1 889 891 305,00

Nový text: Hodnota bez DPH: 1 987 784 095,00

Oddíl II. 2. 14): Další informace

Původní text:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 1 820 588 479,- Kč (bez DPH).

Nový text:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 1 914 716 162,- Kč (bez DPH).

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 27. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 4. 3. 2021 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 27. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 4. 3. 2021 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Brno_Mal-Ada_zm10_20210215.xml

XLS_Brno_Mal-Ada_zm10_20210215.xlsx

2.7.4 Výkres výztuže ŽB křídel O1+O2.pdf

2.9.1 Výkres dilatačního závěru.pdf

V Praze dne 15. 2. 2021

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace