

E-ZAK

Naše zn. 3201/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz
Datum 16. února 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64021001

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Nové Město nad Metují ON – oprava (pobídkový byt)

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci Elektroinstalace.

Odpověď zadavatele č. 1:

Rozsah elektroinstalace je zřejmý z půdorysu „Návrh instalačních prvků (EL, ZT, UT)“ a daný rovněž platnými ČSN, které požadujeme dodržet.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dle předané specifikace elektroinstalace není součástí dodávky autonomní detektor kouře. Tento detektor je dle platné legislativy povinný. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 2:

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, nepožadujeme dodávku detektoru kouře.

Dotaz dodavatele č. 3:

Dle předané specifikace elektroinstalace se na závěr montáže provede revize dle ČSN 331500. Prosíme o sdělení, zdali má být tato revize provedena dle vyhlášky č.50/78Sb nebo dle vyhlášky č.100/95Sb.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel sděluje, že požaduje provedení revize dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. i vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Dotaz dodavatele č. 4:

Prosíme o sdělení, zdali bude požadováno vyhotovení Průkazu způsobilosti vydaný Drážním úřadem.

Odpověď zadavatele č. 4:

Vydání průkazu způsobilosti zadavatel nepožaduje.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

V Hradci Králové dne 17. 2. 2021

—
Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz