

E-ZAK

Naše zn. 3205/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvez@spravazeleznic.cz
Datum 16. února 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64021010

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Adršpach ON - oprava (střecha, vnější plášť a VPP)

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci Hromosvodu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Projektová dokumentace není zhotovena, jedná se o opravu stávajícího hromosvodu. Stávající hromosvod je veden po hřebenu střechy a je zakončen třemi jímači umístěnými v rozích budovy, dále jsou provedeny 3 svody. Oprava bude spočívat v rozebrání vrchní části stávajícího hromosvodu a po opravě střechy dojde ke zpětné montáži s výměnou poškozených prvků, které jsou specifikovány v soupisu prací. Opravovaný hromosvod bude montován v původní konfiguraci. Po provedené opravě bude provedena mimořádná revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dle předané specifikace elektroinstalace se na závěr montáže provede revize dle ČSN 331500. Prosíme o sdělení, zdali má být tato revize provedena dle vyhlášky č.50/78Sb nebo dle vyhlášky č.100/95Sb.

Odpověď zadavatele č. 2:

Požaduje provedení revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosíme o sdělení, zdali bude požadováno vyhotovení Průkazu způsobilosti vydaný Drážním úřadem.

Odpověď zadavatele č. 3:

Vydání průkazu způsobilosti zadavatel nepožaduje.

Zadavatel zároveň mění článek 12.1 Výzvy – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK, který nově zní:

- 12.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 této Výzvy. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Zadavatel upozorňuje, že nabídka se považuje za doručenou okamžikem dokončení přenosu dat do elektronického nástroje E-ZAK. Je třeba, aby dodavatel zahájil proces podání nabídky s dostatečnou časovou rezervou pro případné výkyvy systému, za které zadavatel nenese odpovědnost.

Nabídky musí být podány nejpozději do 1. 3. 2021 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

V Hradci Králové dne 17. 2. 2021

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz