









Vývod kabelové trasy z podchodu na nástupiště č. IV - z nového páteřího rozvodu v podchodu bude provedena odbočka kabelové trasy po stropě podchodu, dále nad schodištěm svisle do úrovně nástupiště, průrazem směrem ke sloupu přístřešku. Po sloupu budou vedeny kabely v pancéřové trubce do kabelové trasy pod přístřeškem.

Legenda:

Osvětlení podchodu:

-  Svítidlo LED, 29W
-  Svítidlo LED, 58W
-  Svítidlo LED, 100W

Nouzové osvětlení:

- NA / v / 1  NA - svítidlo 6 LED, -30 - 50°C, asymetrická optika, IP44, + vestavný rámeček, okruh 1
- NB / p / 1  NB - svítidlo 6 LED, -30 - 50°C, asymetrická optika, IP44, přisazené, okruh 1
- NC / p / 2  NC - svítidlo 4 LED, -30 - 50°C, jednostranný piktogram 24m, IP44, přisazené, okruh 2
- ND / p / 2  ND - svítidlo 6 LED, -30 - 50°C, dvoustranný piktogram 22m, IP44, přisazené, okruh 2
-  Společná kabelová trasa pro osvětlení podchodu a nouzové osvětlení

Trasa napájecího kabelu pro rozvaděč pro osvětlení podchodu je vedena kotelnou a chodbou do rozvodny HR 03 ve sklepě dopravního pavilonu.

Autoriz. projektant	Vedoucí projektu	Technický projektant	Dokladový projektant	Projekční kancelář KTA technika, s.r.o. Klatovská 100, 301 00 Plzeň tel.: 378 023 411 DIČ: CZ-62618911 e-mail : kta@kta-technika.cz	
					
Ing. Hrnčíř	Ing. Hrnčíř	Nový	Lněničková		
Kraj:	Vysočina	Stavební úřad:	Havlíčkův Brod		
Zadavatel: SŽDC s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD					
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod E.3 SO 306 - REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ				Datum	07 / 2014
				Účel	Projekt
				Č. zakázky	Z14-044
				Název souboru	E.3 SO 306_0004.dwg
Název výkresu:				Číslo výkresu:	0004
Situace - podchod M 1:250					