

NAŠE ZN: 16412 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Maj
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/ 17. 10. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Jaroměř**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 150:

SO 11-06-01

28	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm ²	m	240,000
----	--------	--	---	---------

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

Odpověď k dotazu č. 150:

Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm² - je uveden v SP navíc, položku nenaceňovat. Položka v SP vyznačena a přeškrtnuta.

Příloha: SO_11-06-01_SP_a.xls

Dotaz č. 151:

SO 11-06-05

V kabelové soupisce jsou specifikovány kabely, které neodpovídají typům kabelů v soupisu prací. Zároveň neodpovídá metráž u jednotlivých položek.

Žádáme o doplnění a zároveň o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 151:

Kabelová listina obsahuje přehled všech kabelů ve stanici, které jsou nataženy od jednoho zařízení k druhému zařízení. Soupis prací je zpracován na nové kabelové rozvody nebo na nové kabelové úseky (vybudovány z důvodu kolize stávajících kabelů a stavebních prací) a jsou naspojovány na stávající kabely. Soupis prací zahrnuje všechny typy kabelů, které je nutné použít pro vybudování (nového) definitivního kabelového rozvodu, který je definován rozsahem stavebních prací žst.

Dotaz č. 152:

SO 11-06-03

742F11	Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm ²	m	110,000
--------	--	---	---------

V technické dokumentaci není specifikován typ kabelu pro tuto položku.

Žádáme o doplnění a zároveň o prověření v projektové dokumentaci a soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 152:

Soupis prací objektu SO 11-06-03 je opraven a přiložen.

Příloha: SO_11-06-03_SP_a.xls

Dotaz č. 153:

SO 11-06-02

Typy kabelů uvedené níže, v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce – a některé níže uvedené kabely nejsou obsaženy v kabelové soupisce. Žádáme o doplnění a zároveň o prověření v projektové dokumentaci a soupisu prací.

742E11	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm ²	m	1 654,000	Chybí v technické dokumentaci
742C15	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací YY od 150 do 240mm ²	m	25,000	Špatná metráž
742C14	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací YY od 70 do 120mm ²	m	715,000	Chybí v technické dokumentaci

Odpověď k dotazu č. 153:

- Položka 742E11 jedná se o překlep kabel je dvou až třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm² dle kabelové listiny
- Položka 742C15 metráž odpovídá kabelové listině kabel WL309.7 – projektant nenalezl v metráži rozpor s VV.
- Položka 742C14 v kabelové listině označen jako kabel CYA – platí specifikace z VV

Dotaz č. 154:

SO 11-07-01

Množství a typy kabelů uvedených v soupisu prací nesouhlasí s množstvím a typy kabelů uvedených v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci, soupisu prací a doplnění typů kabelů.

Odpověď k dotazu č. 154:

Jedná se o PS 11-07-01.

KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM²

Původně 80m, opraveno na 85m

KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM²

Původně 37m, opraveno na 47m

Jednožilové Cu vodiče, které nejsou uvedeny v soupisu kabelů jsou určeny pro uzemnění.

Příloha: PS_11-07-01_SP_a.xls

Dotaz č. 155:

SO 11-06-06

V projektové dokumentaci chybí kabelová soupiska, prosíme o její doplnění.

Odpověď k dotazu č. 155:

Typy kabelů jsou uvedeny v příloze Situace č. 1, 2., kabely použité ve stanici jsou také uvedeny v příloze č. 4-6 (Přehledové schémata) a v kabelové listině v SO 11-06-05. Délky jednotlivých typů kabelů použitých v rámci tohoto SO jsou uvedeny v soupisu prací. V rámci přeložek kabelů nn není směrnici SZDC GR č.11/2006 požadováno dokládat kabelovou listinu.

Dotaz č. 156:

SO 11-13-01

Množství a typy kabelů uvedených v soupisu prací nesouhlasí s množstvím a typy kabelů uvedených v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci, soupisu prací a doplnění kabelů.

Odpověď k dotazu č. 156:

Jedná se o PS 11-13-01. Opravený Soupis prací a dodávek.

Jinak jednožilové Cu vodiče, které nejsou uvedeny v soupisu kabelů jsou určeny pro uzemnění.

Příloha: PS_11-13-01_SP_a.xls

Dotaz č. 157:

SO 11-06-01

28	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm ²	m	240,000
----	--------	--	---	---------

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

Odpověď k dotazu č. 157:

Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm² - je uveden v SP navíc, položku nenaceňovat. Položka v SP vyznačena a přeškrtnuta.

Příloha: SO_11-06-01_SP_a.xls

Dotaz č. 158:

SO 11-06-07

	742C14	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 70 do 120mm ²	m	30,000
--	--------	---	---	--------

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

Odpověď k dotazu č. 158:

Kabel je uveden v technické zprávě v kapitole č.5. Kabelová soupiska není součástí tohoto SO dle směrnice. Tato položka je patrná z výkazu výměr a technické zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 27. 10. 2017 na den 30. 10. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 10. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 30. 10. 2017 v 10:15 hod.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevření nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: Dle textu

V Praze dne 17. 10. 2017

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 01. 06. 2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace