

- Legenda:
- 1) 25m FeZn ve výkopu hl. 0,7m, mimo hl. kabelovou trasu nebo  
3ks zemních tyčí po 1,5m vzájemně propojených
  - 2) zemnič 15 Ohm  
plastová podpora skříňky TJA s osazeným svorníkem M12 (zkušební svorka)
  - Z zemnič tyč zatlučena do země těsně vedle základu stožáru
  - Zapojovací skříňka PN (KSL-PN)
  - ■ Senzor PN

Poznámka:

- V místech použití ochrany před atmosférickými vlivy je nutné propojit příslušné kolejničky.
- Při křížení uzemňovacího vodiče (pásovina FeZn 50x4) s kabelovou trasou uložit kabely do plastového žlabu nejméně 1m na každou stranu od křížení.
- Propojení bleskosvodu a uzemnění smí být provedeno výhradně v zemi.
- Uzemnění smí být výjimečně vedeno rovnoběžně s kabelovou trasou ve vzdálenosti větší než 2m.

ZASTÁVKA BŘEZÍ

ZASTÁVKA DOBRÉ POLE

NOVOSEDLY

MIKULOV NA MORAVĚ

