



LEGENDA PRVKŮ SILNOPROUDU

- A1

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W, IP20, 4000K
- A2

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W, IP44, 4000K
- N

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 3W, EVG IP44, S BATERIOVÝM ZDROJEM 1HODINA
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 01, 230V/10A, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM
- OHŘÍVAČ VODY 230V
- EL. OSOUŠEČ RUKOU 2kW/230V (VÝVOD 230V)
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVADĚČ NN

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!!

Tato dokumentace je určena pouze pro stavební povolení.
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN–C–S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEC	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA
ING. PETR MYSLIVEC	
Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod	
IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832	
tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz	

INVESTOR :	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.
	DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ					NÁZEV AKCE
E.1.2.j ELEKTROINSTALACE					
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2					
ZAKÁZ. Č.	1820	DATUM	11/2018	ÚČEL	PD
NÁZEV VÝKRESU				Č.v.	
PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ					
				MĚŘÍTKO	1 : 50
					E.1.2.j-01