



LEGENDA PRVKŮ SILNOPROUDU

- A1 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W, IP20, 4000K
- A2 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W, IP44, 4000K
- N NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 3W, EVG IP44, S BATERIOVÝM ZDROJEM 1HODINA
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 01, 230V/10A, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM
- OHŘÍVAČ VODY 230V
- EL. OSOUŠEČ RUKOU 2kW/230V (VÝVOD 230V)
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVADĚČ NN

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!!!

Tato dokumentace je určena pouze pro stavební povolení.  
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel  
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné  
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL Radek Zdražil	ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC	GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>TAPA</b> projekt  TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OBEC: LEŠTINA U SVĚTLÉ	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1		
LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ  E.1.2.j ELEKTROINSTALACE k.ú. Leština u Světlé par.č.st. 174		DATUM 09/2020
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.NP		ÚČEL DSP
		ZAK.Č.
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č.V. E.1.2.j-02
		Č.KOPIE