


- VYSVĚTLIVKY:
- Zařízení propojení stávající
 - - - Zařízení propojení rušená
 - Zařízení propojení budovaná v rámci tohoto PS
 - Zařízení propojení budovaná v rámci jiných PS



Optický rozvaděč, 144vl.,
ukončení MOK 6vl., 6vl.

Přesunutý o dvě pozice dolů
Přenosový systém SDH, STM-4

Napaječ FLATPACK 2/19"/výbava 2x 2kW,
včetně distribučního pole

Datový switch C2960 8 Eth.
2xSFP napájení 48VDC

Výsuvná police - RAC-UP-X28-A1


Krycí lišta 19"/3U
1x KRONE LSA PLUS (ukončení vyhledávacího kabelu)
1x KRONE LSA3/8abc

Akum.baterie 48V/101Ah (4xčl.12V)

ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

| | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | |
|---|---|
| Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small> | Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Zhotovitel částí dokumentace:  | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz |
|--|--|

| | | |
|---|--|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz |  | Souprava číslo: |
|---|--|-----------------|

| | |
|---|--|
| HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PS (DSP) | Podpis:  Název a účel díla: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Zpracovatelský útvar: 208 - středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky tel.: +420 267 094 146 | Název části díla: ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTNÍ KABELIZACE PS 13-22-01 ŽST Beroun - místní kabelizace | D.2 D.2.1 D.2.1.1 |
|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|
| Odpovědný projektant: Vratislav Hůla | | Podpis: | Název přílohy: UKONČENÍ MK V TD BTS GSM-R KRÁLŮV DVŮR | | | | | | | | Změna: 000 |
| Vypracoval: Vratislav Hůla | | Podpis: | | | | | | | | | Číslo příl.: 516 |
| Skart. znak: V20/2035 | Datum: 11/2015 | | | | | | | | | | |
| Počet formátů: 3 x A4 | Měřítko: 1:25 | IČD: | 14 | 6380 | 004 | 02 | 01 | 01 | | | |