

<i>Název 1:</i> Havlíčkův Brod ST MES oprava (sklady a dílny)	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> opravná práce	<i>Stupeň stavby::</i> realizační dokumentace
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 12.11.2020	<i>Termín:</i> 19.11.2020
<i>Stavebník:</i> SŽDC s.o., OŘ Brno - SPS Brno	
<i>Žadatel:</i> TAPA projekt.s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod, IČO 25929313	
<i>Trat'ový/definiční úsek:</i> 1201R1 - žst. Havlíčkův Brod, km 222.989 - 224.397	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 637823 Havlíčkův Brod Parc. číslo 2007/6 Parc. číslo 2476	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

<p>Centrum telematiky a diagnostiky (Brno) Souhlasím Č.j.: bez sítí a zařízení ve správě CTD <i>Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 19.11.2020</i></p>
<p>ČD - Telematika, Brno Souhlasím Č.j.: Bez připomínek v zájmovém území se nenachází žádné sítě. <i>Podepsal Pavel Kříž, ČD-T Brno dne 19.11.2020</i></p>
<p>Odbor obchodních činností (OOČ) - obchodní využití majetku Souhlasím Č.j.: Souhlasíme. V budově Havlíčkův Brod ST MES oprava (sklady a dílny) ZDC/63/24103 na p.č. 2476 v k.ú. Havl. Brod nenevidujeme žádný nájemní vztah. Na předmětné části pozemku p.č. 2007/5 v k. ú. Havl. Brod nenevidujeme žádný nájemní vztah. <i>Podepsal Tichá Jana dne 19.11.2020</i></p>
<p>SEE Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Elektrická přípojka - v případě zateplování budovy provést výměnu stávající kabelové skříně za novou a usadit ji s finální vrstvou omítky nové fasády. Hromosvody - v PD není řešena výměna podzemní části hromosvodné soustavy. Alespoň v místech, kde to terén umožní provést výměnu zemní soustavy. Doplnit do PD výkres Schéma napájení a do TZ uvést elektrickou bilanci objektu. S ohledem na skutečnost, že el. přívod pro objekt garáží je zálohovaný záložním zdrojem el. energie (diesel) a v objektu je práce vykonávána pouze na ranní směnu, je vhodné zvážit nutnost instalace protipanikového nouzového osvětlení. Doplněnou PD požadujeme předložit k novému projednání. <i>Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 19.11.2020</i></p>
<p>Správa pozemních staveb Brno Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. žádáme o název PD a TZ "„Havlíčkův Brod ST MES oprava (sklady a dílny)“. T. Neugebauer <i>Podepsal Neugebauer Tomáš Ing. arch. dne 23.11.2020</i></p>
<p>SSZT Jihlava Souhlasím Č.j.: V zájmovém prostoru se nenachází inž. sítě ani zařízení ve správě SSZT Jihlava. Zájmy SSZT Jihlava nebudou dotčeny. <i>Podepsal Jakub Šeba, SSZT Jihlava dne 19.11.2020</i></p>
<p>ST Jihlava Souhlasím Č.j.: ST Jihlava k předložené PD nemá připomínky. <i>Podepsal Tomšovská Irena, ST Jihlava dne 20.11.2020</i></p>
<p>Úsek techniky - požární ochrana Souhlasím Č.j.: <i>Podepsal Michaela Rejmanová, TÚ dne 19.11.2020</i></p>