

LEGENDA ARMATUR

- ČERPADLO S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
- KK UZAVÍRACÍ ARMATURA
- RV REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ VENTIL
- F FILTR
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- PV POJISTNÝ VENTIL
- GK GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- ON ODVZDUŠNĚNÍ S KULOVÝM KOHOUTEM DN 15
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL.POHONEM
- UZAVÍRACÍ ARMATURA S EL.POHONEM OTEVŘENO/ZAVŘENO
- TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL S EL.POHONEM
- REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

LEGENDA ČAR A ZAŘÍZENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VRATNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- OTOPNÉ TĚLESO
- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- A16 STOUPACÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- A20 STOUPACÍ POTRUBÍ - NOVÉ

- V PROSTORÁCH RETAILU I., RETAILU II. A GASTRO ZÁZEMÍ JSOU PŘÍPRAVENY NAPOJOVACÍ BODY, KTERÉ BUDOU VYUŽITY NÁJEMCEM V RÁMCI FIT OUT
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel.
- Před zahájením prací dodavatel společně s TDI ověří soulad skutečného stavu s předpokladý projektu - zaměřením konstrukcí včetně instalací. V případě zjištěných odchylek upozorní dodavatel TDI průkazným způsobem