

LEGENDA ČAR A ZAŘÍZENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z CHLADÍCÍ JEDNOTKY - VODA 6°C
- VRATNÉ POTRUBÍ Z CHLADÍCÍ JEDNOTKY - VODA 12°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VODA 6°C
- VRATNÉ POTRUBÍ - VODA 12°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VRATNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - PROPYLEN GLYKOL
- VRATNÉ POTRUBÍ - PROPYLEN GLYKOL
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VODA 6°C
- VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VODA 12°C
- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

LEGENDA ARMATUR

- ČERPADLO S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
- UA UZAVÍRACÍ ARMATURA
- RV REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ VENTIL
- F FILTR
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- PV POJISTNÝ VENTIL
- GK GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- ON ODVZDUŠNĚNÍ S KULOVÝM KOHOUTEM DN 15
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL.POHONEM
- UZAVÍRACÍ ARMATURA S EL.POHONEM OTEVŘENO/ZAVŘENO
- TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL S EL. POHONEM
- REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

- V PROSTORÁCH RETAILU 1, RETAILU II, A GASTRO ZÁZEMÍ JSOU PŘÍPRAVENY NAPOJOVACÍ BODY, KTERÉ BUDOU VYUŽITY NÁJEMCEM V RÁMCI FIT OUT
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel.
- Před zahájením prací dodavatel společně s TDI ověří soulad skutečného stavu s předpoklady projektu - zaměřením konstrukcí včetně instalací. V případě zjištěných odchylek upozorní dodavatel TDI průkazným způsobem. TDI vyhodnotí zjištěné odchylky a stanoví další postup.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Rozsah správcovské zodpo.:

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2021	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Generální projektant:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň T: +420 724 444 999 E: patrik.zablonski@digitry.cz]
Projektant části	**AFRY CZ s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Magistrů 1276/3, 140 00 Praha 4 T: +420 277 005 500 E: afry@afry.com

Hlavní projektant (=ISP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Ing. Jana Matoušková	Ing. Jan Janeček	Ing. Jana Matoušková

Název stavby/akce:	**Praha hlavní nádraží** **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.**		Označení (S-kód): S631700110
			Označení stavebního: 2020-006
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	**Praha hlavní nádraží** **Technika prostředí staveb**		Označení objektu/profese: **SO 07-71-07.04**
Název přílohy:	Zařízení pro ochlazování staveb - Půdorys 3NP		Číslo přílohy: **2 303**
Název dílčí části přílohy:	Etapa 1		Panel:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1	

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	02/2021	10xA4	1:50

Číslování pro další informaci:

Výkres	Soubor dokumentace	Část	Objekt	Provozní soubor	Provoz	Archiv
0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1