

LEGENDA ARMATUR

		ČERPADLO S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
	KK	UZAVÍRACÍ ARMATURA
	RV	REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ VENTIL
	F	FILTR
	ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
	PV	POJISTNÝ VENTIL
	GK	GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
	ON	ODVZDUŠNĚNÍ S KULOVÝM KOHOUTEM DN 10
	VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
		TEPLOMĚR
		TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL.POHONEM
		UZAVÍRACÍ ARMATURA S EL.POHONEM OTEVŘENO/ZAVŘENO
		TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL S EL.POHONEM
		REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

LEGENDA ČAR A ZAŘÍZENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VRATNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- OTOPNÉ TĚLESO
- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- A10 STOUPACÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- A20 STOUPACÍ POTRUBÍ - NOVÉ

- V PROSTORÁCH RETAILU I., RETAILU II. A GASTRO ZÁZEMÍ JSOU PŘIPRAVENY NAPOJOVACÍ BODY, KTERÉ BUDOU VYUŽITY NÁJEMCEM V RÁMCI FIT OUT
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel.
- Před zahájením prací dodavatel společně s TDI ověří soulad skutečného stavu s předpoklady projektu - zaměřením konstrukcí včetně instalací. V případě zjištěných odchylek upozorní dodavatel TDI průkazným způsobem. TDI vyhodnotí zjištěné odchylky a stanoví další postup.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2021	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor: **Správa Železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Generální projektant: **DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Osvětlovna 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
Kontakt: T: +420 724 444 999
E: petra.babinek@digitry.cz]

>TAT

Projektant části: **AFRY CZ s.r.o.**
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Kontakt: T: +420 277 005 500
E: afryczj@afry.com

AFRY

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Ing. Jana Matoulková	Ing. Jan Janeček	Ing. Jana Matoulková

Praha hlavní nádraží

Název stavby/akce: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.**

Označení (S-kód): S631700110
Označení zhotovitele: 2020-006

Název části: Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části: D.2.2. 1

Název objektu: **Praha hlavní nádraží Technika prostředí staveb**
Označení objektu/komplexu: **SO 07-71-07.04**

Název přílohy: Zařízení pro vytápění staveb - Půdorys 1NP část 2
Název dílčí části přílohy: Etapa 1
Číslo přílohy: **2 204**
Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	02/2021	20xA4	1:50

Číslo: S 6 3 1 7 0 0 1 1 0 - P D P S - D 2 2 0 1 - S O 0 7 - 7 1 - 0 7 . 0 4 - 1 . 2 0 4 - P D P S
(Prostor pro další informace)