



## LEGENDA ČAR A ZAŘÍZENÍ

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVE
- VRÁTNÉ POTRUBÍ - NOVE
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVE
- VRÁTNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNO ZA NOVE
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- OTOPNÉ TĚLESO
- ROZDĚLOVACÍ A SBĚRAČ
- STOUPACÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ - NOVE

## LEGENDA ARMATUR

- ČERPADLO S PLYNOUJOU REGULACÍ OTÁČEK
- UZÁVÍRAČÍ ARMATURA
- REGULAČNÍ UZÁVÍRAČÍ VENTIL
- FILTR
- ZPĚTNÝ VENTIL
- POLISTY VENTIL
- GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- ODVZDUŠNĚNÍ S KULOVÝM KOHOUTEM DN 10
- VYPOUSŤECÍ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S ELPOHONEM
- UZÁVÍRAČÍ ARMATURA S ELPOHONEM OTEVŘENOZAVŘENO
- TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULÁČNÍ VENTIL S ELPOHONEM
- REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE

V PROSTORÁCH RETAILU I., RETAILU II. A GASTRO ZÁŽEMÍ JSOU PŘÍPRAVENY NÁPOJOVACÍ BODY, KTERÉ BUDOU VYUŽITÝ NÁJEMCEM V RÁMCI FIT OUT

Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.

Tato dokumentace nenahrazuje žádnou ani výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel.

Před zahájením prací dodavatel společně s TDI ověří soulad skutečného stavu s předloženými projekty - zaměřením konstrukcí včetně instalací. V případě zjištěných odchylek upozorní dodavatel TDI příslušným způsobem. TDI vyhodnotí zjištěné odchylky a stanoví další postup.

<b>EVROPSKÁ UNIE</b> Evropská infrastruktura a moderní fondy Operační program Doprava		<b>Ministerstvo dopravy</b> Státní fond dopravní infrastruktury	
Grafická schéma:		Seznam správních bodů:	
+0,000-209,720		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Page:	Kontroloval:
000	02/2021	000	Ing. Martin Hulán
Stavebník/investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
Generální projektant:		DigTry Art Technologies s.r.o.	
Adresa:		Davidova 675/70, 128 00 Praha 8 - Libeň	
Kontakt:		T: +420 224 444 999 E: patrick.babinek@digtry.cz	
Projektant části:		AFRY CZ s.r.o.	
Adresa:		Maggiš 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 277 005 500 E: a.fry@afry.com	
Hlavní projektant (HPP):		Specialista:	Dopovídní projektant:
Ing. Martin Hulán		Ing. Jana Matoušková	Ing. Jan Janáček
Zpracoval:		Ing. Jana Matoušková	
Název stavby/akce:		Pražská hlavní nádraží	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.		Označení (S-kód):	
		S631790110	
Název části:		Označení dokumentace:	
2020-006		D.2.2.1	
Název objektu:		Pražská hlavní nádraží	
Název objektu:		SO 07-71-07.04	
Název přílohy:		Zařízení pro vytápění staveb - Příloha 1PP část 2	
Název přílohy:		Číslo přílohy: 2 202	
Kraj:		Město:	
Hlavní město Praha		Vlnohradský [727164]	
Datum dokumentace:		Formát:	
02/2021		20x44	
Stav dokumentace:		Měřítko:	
PPS		1:50	
Zpracovatel:		Projektant:	
Ing. Jana Matoušková		Ing. Jan Janáček	
Datum dokumentace:		Revize:	
02/2021		1	
Zpracovatel:		Projektant:	
Ing. Jana Matoušková		Ing. Jan Janáček	