

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 7820/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Danielková
Telefon +420 972 226 451
Mobil
E-mail Danielkova@spravazeleznic.cz

Datum 8. března 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Provedení dezinfekce studní včetně kráceného rozboru v obvodu OŘ Praha“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 6634/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 03. 03. 2021.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Prosím o informaci, jaká je představa o dezinfekci studny/pouze nasypat chemii, nasypat chemii a vyčerpávat atd./

Děkuji.

Odpověď:

Dezinfekce studní v Oblastním ředitelství Praha by měla probíhat aplikací dezinfekčního přípravku na vodní hladinu studny. Po aplikaci se odtočí voda v budově (otevře se kohoutek) a nechá se odtékat do doby, dokud je cítit z vody dezinfekce. Tato procedura se opakuje dvakrát, zhruba po 14 dnech.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Prosím o informaci co znamená krácený rozbor v obvodu.

Děkuji.

Odpověď:

Krácený rozbor obsahuje parametry dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. o požadavcích na pitnou a teplou vodu.

Jedná se o tyto parametry: Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal a železo.

Tento rozbor pro současnou situaci dostačuje.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 12. 03. 2021 do 11:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:
Barbora Danielková