



ROZVADĚČ: R1
PLAST-Z, ROZMĚR 700x500x100mm
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------------|---|
| VYPRACOVAL | | ZODP.PROJEKTANT | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | <div>TAPAProjekt</div> <div>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div> |
| J.PROVAZNÍK | | ING.J.BĚLOHRADSKÝ | | | |
| OBEC: | | KRAJ: | | | |
| VLADISLAV | | VYSOČINA | | PROJEKTANT ČÁSTI | Jiří Provazník Želivského 868, 580 01 Havlíčkův Brod ICO: 63563509 |
| INVESTOR: | | SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1 | | | |

| | | | |
|--|--|---------|--------------|
| Vladislav PO, SSZT, SEE oprava (střešní plášť) | | DATUM | 09/2020 |
| | | ÚČEL | DPS |
| | | ZAK.Č. | 20007 |
| | | MĚŘITKO | Č.KOPIE |
| NENÍ | | | |
| D.2.2.a.6 Vnitřní silnoproudé rozvody k.ú. Vladislav par.č. stavby 23, 446, 447 | | Č.v. | D.2.2.a.6-02 |

| |
|-------------------------------|
| NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ R1 |
|-------------------------------|