

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15251/2020-SŽ-OŘ BNO-SPS

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Martin Glabasňa

Telefon +420 972 624 126

Mobil +420 724 862 835

E-mail glabasna@szdc.cz

Datum 20.4.2020

A 3 PROJEKT, s.r.o.

J. V . Sládka 699

Veselí nad Lužnicí

391 81

Humpolec, budova zastávky - oprava střechy

- souhrnné vyjádření OŘ Brno a ČD Telematika pro stavební řízení

Projektová dokumentace řeší opravu střechy budovy zastávky v žst. Humpolec. Budova leží na pozemku p.č. st. 628 v k.ú. Humpolec [649325].

Budova zastávky má dvě nadzemní podlaží a půdu. Objekt je částečně podsklepen. Krov je dřevěný. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, krytina je z osinkocementových málo formátových šablon kotvených na stávajícím bednění. Objekt nemění stávající vnější půdorysné ohraničení, ani výškové uspořádání. Stavební úpravy se týkají:

- Výměna stávající střešní krytiny
- Výměna hromosvodu včetně uzemnění

Je navržena nová plechová střešní krytina. Součástí opravy bude i výměna klempířských výrobků.

Oblastní ředitelství Brno a ČD Telematika souhlasí s dokumentací výše uvedené stavby za splnění následujících připomínek:

SPS, Aleš Koukal, tel. 725 222 957, email: Koukal@szdc.cz

Počítat s tím, že jsou to osinkocementové šablony (v TZ to je). Počítat s výměnou bednění v neviditelné části v TZ je 10%. Počítat v rozpočtu s výměnou poškozených částí nosného krovu

Započítat do rozpočtu: rozebrání dlažby, osazení zemnicího pásku, zpětná montáž dlažby a nájem pozemku. Vše na pozemku Města Humpolec. Probrat rozpočet s p. Pokorným mobil: 725 810 425 a mít ho odsouhlasen

Do PD doplnit:

- není výpis klempířských prvků v PD (pouze ve VV)
- chybí systémové detaily dle nového návrhu střechy – detail u vstupu na střechu, detail stoupací plošiny u komínů (dodal bych aspoň detaily pro danou krytinu)
- RAIL střechy
- chybí výpis materiálu – plocha střechy, kolik bude latí a kontralatí v PD
- podle zvolené střechy by se v TZ mohl objevit část montážního postupu DEKTILE 375 – vzdálenosti latí a kontralatí (součástí PD bych dal montážní příručku)

- hromosvod - doplnit PD dle vyjádření SEE - dle mého názoru není přesný výpočet rizik, není řez a vyznačené valící se koule, chybí výkres uzemnění střechy jako celek (v situaci je pouze schéma). PD hromosvodu nutno konzultovat s p. Kartákem z SEE, tel. 606 074 475

SEE, Ing. Jiří Mílka, tel. 702 196 140, email: Milka@szdc.cz

Návrh hromosvodné soustavy musí být zpracován dle souboru norem ČSN EN 62305. Do PD je nutné doplnit: - výpočet rizik dle ČSN 62305-2 ed.2

- výpočet valivé koule, včetně zákresu do bočního pohledu chráněného objektu.

Na hromosvodnou soustavu bude vyhotovena a předložena revizní zpráva vyhotovena revizním technikem s oprávněním "D". Připojení k odběru elektrické energie je možné pouze ze stavebního rozvaděče, který bude osazen vlastním elektroměrem. Stavební firma před jeho připojením do LDSŽ musí doložit revizní zprávu. Č. elm., počáteční stav a odběratele, na kterého bude spotřeba účtována nahlásit na SŽDC s.o., SŽE Brno.

Před započítím zemních prací je nutné objednat u OŘ Brno SEE vytýčení sítí.

Kontaktní osoba: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493.

SSZT Brno, Jakub Šeba, tel. 606 712 972, email: Seba@szdc.cz

Chceme upozornit, že v blízkosti plánovaného svodu hromosvodu č.2 se nachází podružné hodiny včetně přívodního vedení, k poškození zařízení ve správě SSZT Jihlava nesmí dojít.

ST Jihlava, Irena Tomšovská, tel. 725 761 440, email: Tomsovska@szdc.cz

Během opravných prací nesmí být znečištěno přilehlé kolejiště, dále nesmí být omezena ani ohrožena bezpečnost železničního provozu v Dd3 Humpolec. Po dokončení stavebních prací musí být uveden do normového stavu dotčený pozemek ppč. 628 k.ú. Humpolec

Úsek techniky – požární ochrana - pronájmy, Michaela Rejmanová, tel. 724 899 221, email: Rejmanova@szdc.cz

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

SMT, Ing. Petr Klimeš, tel. 725 502 821, email: KlimesPe@szdc.cz

Stavbou nebudou dotčeny žádné objekty ve správě SMT Brno.

ČD - Telematika, p. Pavel Kříž, tel. 724 815 186, email: Pavel.Kriz@cdt.cz

ČD-Telematika a.s. sděluje, že v zájmovém území se nachází zemní sdělovací kabel 5xn a závěsný kabel 5xn který vede z VB do skladu a je v provozu. Kabely jsou v majetku Správy železnic v údržbě ČD-Telematiky a.s.. V případě zemních prací kolem VB je nutné požádat o vytýčení kabelové trasy kontaktní pracovník Ing. Novotný 724 372 875

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 720958

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8866cf07-2be6-4115-81c5-ffdf8efbacb5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin GLABASŇA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2020 15:11:00



ca48c489-c341-468a-bb9f-06e343576195