PŮDORYS – TVAR
1:100



POHLED – TVAR
1:25



SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

BOD	Y	X	Z	popis bodu
1	820 317,684	1 046 961,020	341,174	LEVÁ ŘÍMSA - OPĚRA 1
2	820 317,205	1 046 961,164		
3	820 316,112	1 046 955,771	341,722	
4	820 315,633	1 046 955,914		
5	820 311,477	1 046 962,880	341,174	PRAVÁ ŘÍMSA - OPĚRA 1
6	820 310,998	1 046 963,023		
7	820 309,904	1 046 957,630	341,722	
8	820 309,425	1 046 957,774		
9	820 303,276	1 046 912,922	341,698	LEVÁ ŘÍMSA - OPĚRA 2
10	820 302,797	1 046 913,065		
11	820 301,704	1 046 907,672	341,150	
12	820 301,225	1 046 907,816		
13	820 297,069	1 046 914,781	341,698	PRAVÁ ŘÍMSA - OPĚRA 2
14	820 296,590	1 046 914,925		
15	820 295,496	1 046 909,532	341,150	
16	820 295,018	1 046 909,675		

VÝKAZ VÝZTUŽE

POL. Č.	ϕ	DÉLKA m/1ks	POČET ks	10 505 (R) R12	R16
1	R12	1,21	148	178	
2	R12	2,27	148	336	
3	R12	0,85	148	126	
4	R12	0,75	148	111	
5	R12	5,41	128	692	
6	R16	0,95	22		21
7	R12	1,31	78	102	
8	R12	0,80	88	70	
9	R12	1,14	82	93	
10	R12	5,79	24	139	
11	R12	5,99	26	156	
12	R12	1,12	28	31	
CELKOVÁ DÉLKA [m]				2034	21
HMOTNOST 1m [kg]				0,888	1,578
HMOTNOST CELKEM [kg]				1806	33
HMOTNOST CELKEM [kg]				**1839**	

ŘEZ – TVAR
1:10



ŘEZ – VÝZTUŽ
1:10



POHLED – VÝZTUŽ
1:20



ŘEZ – TVAR
1:10



ŘEZ – VÝZTUŽ
1:10



ŘEZ DILATAČNÍ SPÁROU ŘÍMSY
1:10



ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR
1:1



POHLED – TVAR
1:100



POHLED – VÝZTUŽ
1:20



BETON DLE ČSN EN 206
ŘÍMSY: C30/37 – XF3, XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22
– S3–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ B500B dle ČSN EN 42 0139
10505.9 (R) dle ČSN EN 41 0505

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm

POZNÁMKY:
1. VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAOBLENÍ VLOŽEK JE NEJMÉNĚ 4 D.
2. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA VŽDY NA JEJÍ OSU.
3. TVAR I VYZTUŽENÍ JE STEJNÉ PRO VŠECHNY 4 ŘÍMSY NA KŘÍDLECH.
4. TVAR I VYZTUŽENÍ JE STEJNÉ PRO OBĚ 2 ŘÍMSY NA SPODNÍ STAVBĚ.
5. PŘESAH NOVÝCH ŘÍMS NA SPODNÍ STAVBĚ OPROTI PŮVODNÍ HRANĚ OPĚR JE VŽDY 100 mm NA VŠECHNY STRANY.

OBJEM BETONU VŠECH ŘÍMS NA KŘÍDLECH: 7,5 m³
OBJEM BETONU VŠECH ŘÍMS NA SPODNÍ STAVBĚ: ~5,0 m³

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.

Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., SS ZÁPAD
ING. L. MAREK	ING. T. VEJBĚRA	Místo stavby	PLASY
		Formát	8A4
Vypracoval	Kontroloval	Datum	08/2017
BC. R. SKLENÁŘ	ING. L. MAREK	Účel	P
		Měřítko	1:100,1:25,1:20,1:10/1

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz — Č.zakázky 71–16

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 35,579
TRATI PLZEŇ – ŽATEC
SO 101 – REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie

Číslo přílohy E1–6.3

ŘÍMSY NA OPĚRÁCH – TVAR A VÝZTUŽ