

Naše zn.: 6539/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.11:

Opakovaně prosíme zadavatele o upřesnění specifikace FCU v části chlazení, po předchozím dotazu byl zaslán nový výkaz, kde ale nebyla přidána upřesňující specifikace. Prosíme o doplnění, jinak není možné položku přesně ocenit.

Odpověď č.11:

Uvedená specifikace byla součástí předchozí verze soupisu prací, zadavatel pro přehlednost soupis prací upravil.

Pol. 36,1 - FCU:

*5x ventil kvs 0,4; DN10 – ventily ohřevu
5x ventil kvs 1,0; DN10 – ventily chlazení*

Dotaz č.12:

Opakovaně prosíme zadavatele o doplnění dimenzí u ventilů v části MaR, jedná se o položky č. 28, 36 kde stále chybí dimenze.

Odpověď č.12:

Zadavatel níže uvádí následující dimenze uvedených zařízení. Uvedené bylo součástí předchozí verze soupisu prací, zadavatel pro přehlednost soupis prací upraví.

*Pol. 28 - Regulační ventil přímý; kvs=10; DN25; vč. pohonu
Pol. 29 - Regulační ventil přímý; kvs=16; DN32; vč. pohonu
Pol. 30 - Regulační ventil přímý; kvs=40; DN50; vč. pohonu
Pol. 31 - Regulační ventil přímý; kvs=2,5; DN15; vč. pohonu
Pol. 32 - Regulační ventil přímý; kvs=4,0; DN20; vč. pohonu
Pol. 33 - Regulační ventil trojcestný; kvs=6,0; DN20; vč. pohonu
Pol. 34 - Regulační ventil přímý; kvs=6,0; DN20; vč. pohonu
Pol. 35 - Regulační ventil trojcestný; kvs=16,0; DN32; vč. pohonu
Pol. 36 - Regulační ventil přímý; kvs=20,0; DN40; vč. pohonu*

Příloha: soupis prací ve formátu XLS a XDC

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446 ze dne 10. 05. 2018
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1402782

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 818ad717-f8ff-4e32-a888-492ccbcef230

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2021 07:42:00



79a9d733-0f7a-45a8-88cb-26eea656f5bc