

Naše zn.: 23358/2017-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Dodatečné informace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.21:

SO 42-14-01 Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště

Položky č.30-39 neodpovídají položkám VK73-76 viz. Příloha č. 1 výkazu výměr, dále neodpovídají množství dle Přílohy č.7 výkazu výměr a ani Technické zprávě

Odpověď na dotaz č.21:

V soupise prací byly zpracovány hodnoty z předchozí verze VK. Opraveno podle posledně platných hodnot. Týká se i několika dalších položek. Příloha SO421401_10.pdf beze změn.

Dotaz č.22:

6	4242	92	NÁSTUPIŠTĚ TISCHER ÚROVNĚOVÉ JEDNOSTRANNÉ, O. V. 4,75 M, 2X TVÁRNICE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	3	0,000
---	------	----	---	---	-------

Viz. dotaz výše (pozn.: č. 21 dle číslování zadavatele), má být asi 60ks. Odkud budou tyto tvárnice vyzískané?

Odpověď na dotaz č.22:

Opraveno na 60ks, viz též předchozí dotaz.

Ve Stavebním postupu 1 a 2 se demontuje stávající nástupiště u 2. koleje (dl. 250m, částečně z tvárnic Tischer). Po zřízení nové koleje č. 2 je možno použít vyzískané tvárnice pro zřízení provizorního nástupiště u 2. koleje zleva (viz TZ, kap.8).

Přílohy:

- 1) Opravený soupis prací SO421401_sp_oprava1.xls z 20.11.2017

V Praze dne 22. 11. 2017



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace