



číslo kabelu	typ kabelu	stožár	svítidlo	W	ks	W/ks
WL101.1-5	CYKY 5-Jx4	Stožár sklopný 6m	PRELED 40W, IP66	240	6	40
WL101.6	CYKY 5-Jx4	Stožár sklopný 8m	TowerLED 121W, IP65	242	2	121
WL101.7	CYKY 3-Jx4	Svítidlo poh. čidlo	Ecolite 429 - 10W LED	10	1	10

CELKEM Pi

492W

## ZMĚNA Č.1 - 16.6.2020 - LED SVÍTIDLA

Zpracoval:	Ing. Jiří Svoboda	Datum:	27.08.2016	Projektování elektrických zařízení Ing. Jiří Svoboda Tel: 723 236 250 E-mail: svojil@volny.cz IČ: 01394223 DIČ:CZ7312225360
Kreslil:	Ing. Jiří Svoboda	Formát:	1xA4	
Projekt: OTV Český Těšín – osvětlení příjezdové brány na OTV Český Těšín Objekt: S001 – Osvětlení příjezdová brána		Měřítko:	–	
		Tech.zpráva:		
		Soubor DWG:	S001–06	
Název výkresu:		Archivní číslo:		
Přehledové schéma nn – nový stav		06		
		Listů: 01		
		List: 01		