

Fast A







TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PŘÍVODNÍ 75°C
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ VRÁTNÉ 60°C


MAT. POTRUBÍ REHAU PE-XA/AL/PE VEŠKERÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHÁCH, POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE IZOLOVAT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z LEHČENÉHO POLYETYLENU TL. 9 mm.

MAT. POTRUBÍ OCELOVÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ, STUPACÍ POTRUBÍ A LEŽATÝ ROZVOD V 1.PP. OCELOVÉ POTRUBÍ IZOLOVAT HLINÍKOVOU KÁŠIROVANOU FÓLIÍ

OT	CELKOVO DESKOV OTOPIŇA TEĽISA S INTEGROVANOU TERMOSTATICKOU VENTILACIĄ
11-0002020	(11)-POČET DESKOV VÝSKA-DEKOV (600/700 mm)) - SPÍNANÉ PŘÍPOJENÍ,
TRV-DS DS15	VÝPOČETU TEPL. SPÍN. 50/60°C, OTOPIŇA TEĽISA S INTEGROVANOU VENTILACIĄ, TR HRAVCI A DVĚTAKT SROUBENÍ RVS 1/2" VČETNĚ ROZVODNÉHO KABELU (mm)
OTK	NADPOVLHOVÝ KONVEKTOR S VČETNĚM KONVEKČNÍM DESKAM (mm) / HROUBKAM (mm) / VÝŠKAM (mm)
120/126/150	TERMOSTATICKOU VENTILACIĄ, DESKOU, TERMOSTATICKOU HRAVCI
N=1	REGULACIÍ SROUBENÍ DS15 NA ZPĚTICÍ, SROUBENÍ
TRV-DS DS15	OTK
OT	ČLÁNKOVÉ OTOPIŇE ULTOVÉ TEĽISA, S ROČNÍM PŘÍPOJENÍM
08/900/160	S TERMOSTATICKOU VENTILACIĄ, DESKOU, DESKOU / HROUBKAM (mm)
TRV-DS DS15	REGULACIÍ SROUBENÍ DS15 NA ZPĚTICÍ, SVĚRNÉ SROUBENÍ

PRVKY DŮRNÉ SOUSTAVY VYZNAČENÉ SLABOU ČAROU, BUDOU
REALIZOVANY NÁJEMCEM.

MT		INDUKČNÍ MĚŘIČ TEPLA
KK		KULOVÝ KOHOUT
VV		VYVÁŽOVACÍ VENTIL
RDT		REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU


KK  KILCAŞ KONAĞI

KK ROBERT ROBERT

VV VYVAZOVACÍ VENTIL

RDT  REGULÁTOR DIFERENČNÍH

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."



<p>Správce:</p>  <p>SUDOP PRAHA</p>	<p>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz</p>	<p><i>Hlavní inženýr projektu:</i> JAROSLAV SOUMAR</p> <hr/> <p><i>Garant profese:</i> DAVID ČÍGLER, DIPL. TECH.</p>
--	--	--

Zpracovatel části: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 236 e-mail: info@atelier-soukup.cz
---	---

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KOŠINA	ING. PAVEL VDOVEC	ING. BC. FRANTIŠEK DOUDA	ING. ONDŘEJ KOŠINA

Název akce:	Číslo smlouvy:
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.	18-144.230
	Projektový stupeň: DSP

Část: SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA	Datum: 01/2020
-----------------------------------	-------------------

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	Císlo části: D.2.2.1.8
------------------------------	------------------------

<p>1:100</p> <p>12x A4</p>	<p>1:100</p> <p>12x A4</p>
----------------------------	----------------------------

PŮDORYS 3.NP 5

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEŠLUSNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZAČÁŇ JHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁŇA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁŇA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.