

Naše zn. 4602/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/0  
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  
Mobil 702 164 086  
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz  
Datum 26. března 2021

**Prostřednictvím EZAK**

Věc:

**A. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“**

**B. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“**

**C. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048) na trati Bylnice – Horní Lideč“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V ZTP v odst. 4.8.2.2. se uvádí, že má být provedena příprava pro budoucí kamerový systém. Žádáme zadavatele o sdělení, o jaké konkrétní přípravné práce se jedná. Jedná se například o:

1. pokládku kabelizace a s ní související zemní práce? Kabely budou optické 4 vláknové uloženy v mikrotrubičkách a vedeny z nového RD?
2. dodávku dvou kamerových stožárů včetně zemních prací? Na každé straně přejezdu bude jeden kamerový stožár, na kterém budou dvě kamery. Jedna kamera bude snímat celkovou situaci na přejezdu a druhá bude zaměřena na čtení SPZ.
3. jak si zadavatel představuje přenosovou cestu?

**Odpověď:**

- Ad. 1. Příprava pro kamerový systém je myšlena v rozsahu rezervace místa v reléovém domku pro RACK pro budoucí umístění technologie kamerového systému, popřípadě jiné sdělovací technologické zařízení.
- Ad. 2. Zemní práce budou navrženy v rozsahu pokládky chrániček (HDPE) z nového reléového domku do míst, kde budou v budoucnu umístěné kamerové stožáry. Na každé straně přejezdu bude jeden kamerový stožár. Chráničky budou zaslepeny a geodeticky zaměřeny.
- Ad. 2. Přenosová cesta s ohledem na výše uvedené požadavky na přípravu pro budoucí kamerový systém nebude v této stavbě realizována.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 29 -03- 2021



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace