

LEGENDA SYMBOLŮ:

46 - číslo obvodu
- zásuvka jednoduchá, např. TANGO 5518A-A2349

38 - číslo obvodu
- zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou, např. TANGO 5513A-C02357

46 - číslo obvodu
- kabelový vývod 230V bez ukončení, délky cca1m

31 - číslo obvodu
- kabelový vývod 400V bez ukončení, délky cca1m

LEGENDA SYMBOLŮ:

- vývod CY10zž bez ukončení, délky cca 2m

- boiler
43 - číslo obvodu
- kabelový vývod bez ukončení, délky cca1m, ukončení koordinovat ve vztahu k zařízení

- 51V4066018 Termostat Eberle RTR-E 3521 5 - 30st., (16A/230V)

- ABB sada pro nouzovou signalizaci č. 3280B-C10001

ECOSUN600/VT - 11V5401075 ECOSUN 600c 600/VT (600W) do kazet 60x60cm, IP20

POZNÁMKA:
- stávající přívod AYKY4x70 do KS-RZ se v této skříni odpojí, naspojkuje a prodlouží kabelem AYKY 4x70 do OP11, ukončí se v novém RE-OES
- pilíř se skříněmi KS-RZ a RE-01 bude demolován
——— - AYKY 4x70 - stávající přívod do KS-RZ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OP01 - vestibul, čekárna
OP02 - pokladna
OP06 - volná místnost
OP09 - sociálka
OP11 - nová rozvodna
OP13 - dopravní kancelář
OP14 - vestibul, čekárna
OP15 - místnost úklidu
OP16 - WC muži
OP16a - WC ženy

UPOZORNĚNÍ:
- rozvaděče v OP13 na levé stěně zůstanou stavbou nedotčeny, z důvodu nemožnosti zajistit v r. 2021 traťové výluky, které je třeba pro jejich přemístění do OP11. Doporučení - v rámci stavby zhotovit z jejich stávajícího umístění do OP11 kabelový kanál aby mohlo být toto přemístění v budoucnu provedeno bez stavebního zásahu do budovy, pouze v rámci elinstalačních prací.

NÁZEV AKCE: **OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU**			STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
	MÍSTO STAVBY: Výpravní budova žst. Velim		
	STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI: Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: **zásuvkové a technologické rozvody**	ČÍSLO VÝKRESU: **E-4**	