



LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1

—

číslo jímací tyče

—

—

jímací tyč JR3 nebo JR-PV15
- —

drát AlMgSi prům. 8mm

—

—

pásek V4A 3x40mm

3-4

—

jímací tyč JR-PV 15, L= 965mm

1-2

—

jímací tyč JR3, L= 3000mm

—

—

ZD02 zemnicí deska

—

—

ZS zkušební svorka s úhelníkem

1

—

číslo svodu (zkušební svorky)

—

—

svorka okapová a spojovací

—

—

svorka SR — páska drát

POZNÁMKA:  
— v případě, že na střeše bude další zařízení z neživé vodivé konstrukce na výkrese neuvedené, musí být napojeno na navrženou soustavu

NÁZEV AKCE: <b>OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU</b>		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Velim	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: <b>bleskosvodová soustava</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>E-5</b>	