

# žst VELIM - výpravní budova



Pohled na navržené umístění  
označovačů PID

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz 230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT		Jaroslav Rejnyš Sekaninova 421 Hradec Králové	
VYPRACOVAL	Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	České dráhy, a.s., ZAP Praha		
KRAJ, MÍSTO	Středočeský, obec: Velim		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE: <b>OZNAČOVAČE JÍZDENEK PID - VELIM - výpravní budova</b>		DATUM	07/2018
		STUPEŇ	DSP+DPS
		PARÉ	
VÝKRES:	Pohled na umístění označovačů	<b>1E-05</b>	