

**Prostřednictvím EZAK**

Naše zn. 2888/2020-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305  
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 8. dubna 2020

**Věc: „Zřízení výhybny Bartoušov“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V SO 98-98 jsou v číslování vynechané položky 4 a 5. Je to správně? V rámci tohoto SO není uvedena položka na posouzení notifikovanou osobou-interoperabilita. Znamená to, že na této stavbě není vyžadována?

**Odpověď:** Číslování položek 1,2,3,6 je v SO 98-98 správně, položka číslo 4,5 nechybí.

DSP+PDPS (zpracovatel Projekt servis Praha) je zpracována dle platných norem a předpisů, posouzení interoperability notifikovanou osobou z důvodu umístění stavby na regionální trati není vyžadováno, proto nebude položka doplněna.

**Dotaz č. 2:**


V SO 105 je pod úložné prahy závěrných zídek navržena vrstva z ŠD 0/16. Tuto frakci kamenolomy do 50km v okolí stavby nenabízí. Prosíme o informaci, zda je možné použít jinou frakci kameniva např. 0/4 nebo 8/16.

**Odpověď:** Ano je možné nahradit jinou frakcí, případně podkladním betonem.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne - 8 -04- 2020



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace



**Správa železnic**  
státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[02]