


*1) 3ks vzájemně spojených zemnicích tyčí
délky 1,5m (R = do 30Ω)



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
Zadavatel:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa východ Nerudova 1, Olomouc 772 58		
Zhotovitel:		PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz		
Hlavní inženýr projektu:		Zástupce hlavního inženýra projektu		
Zpracovatel částí:		STARMON s r.o. Průmyslová 1880, Choceň 565 01 IČ: 49285751 tel.: 465 530 177 www.starmon.cz starmon@starmon.cz		
Vypracoval:		Kontroloval:	Odpovědný projektant:	
KRAJ: Královéhradecký		OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves	
Název akce:				
Zřízení výhybny Bartoušov				
Část:		Číslo zakázky: ZAK-2019-19		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
PS 01 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ BARTOUŠOV				
Příloha:				
ZAPOJENÍ OCHRANY PŘED ÚČINKY BLESKU A PROTI PŘEPĚTI				
		Část:		Č. přílohy:
		D.1.1.1		0703