



UZEMNĚNÍ ROZVADĚČE NN PÁSKEM FeZn 30/4mm, 50m, 5Ω  
VZDALENOST ROZV. NN OD RD ČSD 0,5m

POZNÁMKA:  
DLE SZD KOLÍN BUDE PŘESNĚ URČENÍ UHÍSTĚNÍ RD A ŠM3  
PROVEDENO PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Souhlas W 13. XI. 84

Československé státní dráhy  
Správa Severozápadní dráhy  
**ELEKTROUSEK**  
500 02 Fotochemy  
Hradec Králové 2

Plati dle vyjádření obvod. siln. Kopidlno p. Vodňany 14.5.95

Měřítko	Vypracoval	ING. VAŠÁTKO	1. Vzor	Datum	X. 1975	2
1:1000	Kreslil	FOLDESOVÁ	Folapana	Formát	2x14	
	Obj. projekt	ING. VAŠÁTKO	1. Vzor	Stupeň	JPR	
		FRYDA FR.				
ČSD	Název	ZAST. ČSD - PŠEVES				
ELEKTROUSEK HRADEC KRÁLOVÉ	Adresa	SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA PRO VST V km 28.443 - PŠEVES				
	Archiv	1322-339/2				