



POZNÁMKA.

- elektroměry neosazovat, budou dodány od SŽ-OES po provedení příslušné administrativy
- soumrakový spínač pro OP14 umístit v čekárně pod stropem se zastiňením, aby nebyl přímo ovládněn stropním osvětlením

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Krocelská Vrutice	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zámezl ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzmínova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl. tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@bemail.cz	
	AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	INŽENÝR: — DATUM: únor 2021
ČÁST:	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:		ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTRO	rozvaděč RE-OES a jističní vývody		E-8