

Stožáry OS1 - OS8 - sklopné, tř. ochrany II, výška 6m,  
výbojkové svítidlo, tř. ochrany II, vysokotlaká sodíková výbojka 70W

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN
- ochrana izolací (sklopné osvětlovací stožáry včetně svorkovnic a svítidel)

\_\_\_\_\_ S0 23-06-131 Zast. Popovice, rekonstrukce silnoproudých zařízení


\_\_\_\_\_ Stávající

\_\_\_\_\_ výhled pro realizaci DOZ

				ČÍSLO SOUPRAVY:
		DRAFT		
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA		



**SB projekt s.r.o.**  
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Investor	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Externí subdodavatel			
	Ing. Jan Slivka	Tomáš Voldán	Ing. Jan Slivka				
	<i>Slivka</i>	<i>Voldán</i>	<i>Slivka</i>				
stavba:				Archivní číslo	1202001-11_2306131_03.dwg		
<b>Rekonstrukce silnoproudých zařízení na úseku Vlářský průmysk (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)</b>  SO 23-06-131 Zast. Bepovice, rekonstrukce silnoproudých zařízení				Stupeň dokumentace		DSPS	
				Formát	2xA4	Datum	12/2013
				Část	Výtisk číslo	Měřítko	-
<b>Přehledové schéma rozvodů NN</b>				<b>E.3.6</b>	Výkres číslo		
					<b>03</b>		