

POZNÁMKA.

- elektroměry neosazovat budou dodány od SŽ-OES po provedení příslušné administrativy
- soumrakový spínač pro OP14 umístit v čekárně pod stropem se zastíněním, aby nebyl přímo ovlivněn stropním osvětlením

NÁZEV AKCE: **OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU**		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
	MÍSTO STAVBY: Výpravní budova žst. Řevničov	
	STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI: Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- / DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: **rozvaděč RE-OES a jištění vývodů**	ČÍSLO VÝKRESU: **E-7**