



LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1

—

— číslo jímací tyče

○

—

— jímací tyč JR3 nebo JR–PV15
- —

drát AlMgSi prům. 8mm
- —

pásek V4A 3x40mm
- 4–5–6–7

— jímací tyč JR–PV 15, L= 965mm
- 1–2–3

— jímací tyč JR3, L= 3000mm
- ⏏

—

— ZD02 zemnicí deska

⦿

—

— ZS zkušební svorka s úhelníkem

1

—

— číslo svodu (zkušební svorky)

○

—

— svorka okapová a spojovací

●

—

— svorka SR – páska drát

●

—

— ocelový stožár – rezerva pro umístění antén
- POZNÁMKA:  
– v případě, že na střeše bude další zařízení z neživé vodivé konstrukce  
na výkrese neuvedené, musí být napojeno na navrženou soustavu
- | NÁZEV AKCE:                     |  | STUPEŇ DOKUMENTACE:   |  |
|---------------------------------|--|---|--|
| OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU |  | DSP   |  |
|                                 | MÍSTO STAVBY:                                      | Výpravní budova žst. Řevničov   |  |
|                                 | STAVEBNÍK:   | Správa železnic, státní organizace<br>Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7                                      |  |
|                                 | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                             | Karel Zamrazil<br>ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl,<br>tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz |  |
| AUTORIZACE:                     | PROJEKTANT ČÁSTI:                                  | Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191,<br>mail: zamex.kralupy@email.cz   | MĚŘÍTKO:<br>-----<br>DATUM:<br>únor 2021 |
| ČÁST:<br><br>ELEKTRO            | NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:<br><br>bleskosvodová soustava |   | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br>E-6                |