



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OP02 - kuchyňka
OP03 - chodba
OP4 - sociálka
OP5 - WC
OP06 - kulturní místnost
OP13 - kulturní místnost
OP14 - čekárna
OP15 - dopravní kancelář
OP16 - denní místnost
OP17 - šatna

POZNÁMKA:

vývody pro byty CYKY-J 5x6 + 3x1,5
budovy ukončeny s délkovou rezervou 1m
u stávajících bytových rozvodnic

LEGENDA SYMBOLŮ:

- 46 - číslo obvodu
- zásuvka jednoduchá, např. TANGO 5518A-A2349
- 38 - číslo obvodu
- zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou,
např. TANGO 5513A-C02357
- 46 - číslo obvodu
- kabelový vývod 230V bez ukončení, délky cca 1m
- 31 - číslo obvodu
- kabelový vývod 400V bez ukončení, délky cca 1m
- vývod CY10zž bez ukončení, délky cca 2m
- boiler
- 43 - číslo obvodu
- kabelový vývod bez ukončení, délky cca 1m,
ukončení koordinovat ve vztahu k zařízení

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		DSP	
MÍSTO STAVBY:		Výpravní budova žst. Řevničov	
STAVEBNÍK:		Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partýzánská 24, 170 00 Praha 7	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/V, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: zásuvkové a technologické rozvody	ČÍSLO VÝKRESU: E-4	