



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- OP02 - kuchyňka

OP03 - chodba

OP04 - sociálka

OP05 - WC

OP06 - kulturní místnost
- OP13 - kulturní místnost

OP14 - čekárna

OP15 - dopravní kancelář

OP16 - denní místnost

OP17 - šatna

Nástěnné konvektory ECOFLEX

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek spadá do kategorie řízených topidel.

Dle nařízení komise (EU) 2015/1188, týkající se požadavků na Ekodesign lokálních topidel, musí být řízená topidla regulována externím řídicím zařízením (termostatem), jež není součástí výrobku a které odpovídá výše zmíněnému nařízení.

na základě rozhodnutí investora nebudou externí termostaty k ovládání konvektorů osazeny, protože konvektory mají vlastní termostat

LEGENDA SYMBOLŮ:

- 51V4066018 Termostat Eberle RTR-E 3521 5 - 30st., (16A/230V) - umístění v koordinaci s výškou vypínačů
- TAC05 21V5415330 Konvektor nástěnný ECOFLEX TAC 05, 500W/230V
- TAC10 21V5415334 Konvektor nástěnný ECOFLEX TAC 10, 1000W/230V
- TAC20 21V5415342 Konvektor nástěnný ECOFLEX TAC 20, 2000W/230V
- F125-D 25 22V5412182 Konvektor nástěnný ATLANTIC F125-D 25, 2500W/230V
- ECOSUN 700 11V5401163 ECOSUN 700 U+ (700W) na strop, IP44

POZNÁMKA:

umístění řešit v koordinaci s rozvaděči
preferované umístění - venkovní stěna

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Řevničov	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: rozmístění tepelných zdrojů	ČÍSLO VÝKRESU: E-5	