

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 11751/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lucie Mantlíková  
Telefon +420 972 224 653  
Mobil +420 702 055 047  
E-mail Mantlikova@spravazeleznic.cz

Datum 8. dubna 2021

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Oprava mostu v km 1,239 na trati Ledečko - Kácov**

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 9073/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 19. 3. 2021.

#### **Dotaz č. 1:**

Dle bodů B.1.6.4. a B.2.1.3 STZ byla provedena podrobná prohlídka SOK horolezeckou technikou s pořízením fotodokumentace. Vzhledem k tomu, že nebyl proveden korozní průzkum, je možno tuto fotodokumentaci obdržet?

#### **Odpověď č. 1:**

Fotodokumentace není součástí zadávací dokumentace. Byla podkladem návrhu projektanta opravy nosné konstrukce mostu (rozsah výměny a zesílení prvků OK).

#### **Dotaz č. 2:**

Dle bodu B.1.1.1. a B.8.1.14 STZ je „Příjezd automobilem k mostu je možný po soukromé účelové komunikaci od jihovýchodu (za předpokladu souhlasu majitele pozemku)“. Má investor smluvně zajištěn využití této komunikace pro účely stavby?

#### **Odpověď č. 2:**

Využívání soukromých účelových komunikací i pozemků si musí projednat budoucí zhotovitel stavby, náklady zahrne do položek VRN SO 03 (pol. č. 2 – Zařízení staveniště, pol. č. 8 Územní vlivy).

#### **Dotaz č. 3:**

Dle bodu B.6.2.3. nebyl proveden rozbor starých nátěrů na chem. složení. Jakým způsobem bude navýšena cena za likvidaci odpadů po tryskání, pokud se prokáže, že staré nátěry obsahují PCB popř. sloučeniny olova?

#### **Odpověď č. 3:**

Cena za rozbor starých nátěrů je zahrnuta v SO 03 ve VRN (pol. č. 6 Ostatní posudky), cena za uložení odpadu za abrazivo po otryskání SOK je stanovena v SO 01 (pol. č. 67 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16).

#### **Dotaz č. 4:**

V bodu 8.1.8. STZ Přehled odpadů chybí abrazivo po otryskání SOK a jeho zařazení

#### **Odpověď č. 4:**

Zatřídění abraziva je v zadání k ocenění v objektu SO 01 (pol. č. 67 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16).

**Dotaz č. 5:**

V bodě B.8.1.15 jsou dle názoru uchazeče chyby při definování postupu a rozsahu prací. Správný postup by měl být u fáze 1:

- Demontáž chodníků, kolejí, mostnic, podélníků
- Otryskání OK
- Podrobná prohlídka s investorem a rozhodnutí o skutečném rozsahu prací
- Postupná výměna prvků s podetřením ve styčných plochách
- Nové otryskání OK
- Provedení nátěru
- Osazení mostnic, kolejí, chodníků

Žádáme o vyjasnění, resp. úpravu postupu. To má zásadní vliv na hmg postupu prací.

**Odpověď č. 5:**

Postup prací je řešen rámcově, což nevylučuje použití vlastního postupu za předpokladu splnění všech dalších souvisejících podmínek – především respektování a dodržení stanovených termínů výluk (upozorňujeme, že výluka je rozdělena do 2 časových období a to 1. část 1. 9. - 30. 11. 2021 a 2. část 15. 4. -15. 5. 2022 a most musí být v období mezi výlukami sjízdný).

**Dotaz č. 6:**

Ve styčných plochách mezi SOK a NOK, kde NOK vykáže hloubku koroze větší než 2mm má být pro vyrovnání použit diamantový tmel?

**Odpověď č. 6:**

Toto bude řešeno nad rámec zadání, pokud k této situaci dojde, v takovém případě bude použit diamantový tmel.

**Dotaz č. 7:**

Není jasně specifikováno provedení šroubového spojení. Otvory v SOK resp. NOK mají být vystruženy na přesný průměr šroubu HRC nebo mohou zůstat v netolerovaném otvoru (průměr díry +2mm oproti průměru šroubu?)

**Odpověď č. 7:**

Při použití šroubů HRC mohou otvory zůstat v netolerovaném otvoru (průměr díry +2mm oproti průměru šroubu).

**Dotaz č. 8:**

Dle přílohy E.5.1 bude poskytnut zábor pozemku od soukromého vlastníka za úplatu. Bude tato částka přefakturována na investora?

**Odpověď č. 8:**

Ad odpověď na dotaz č. 2. Využívání soukromých účelových komunikací i pozemků si musí projednat budoucí zhotovitel stavby, náklady zahrne do položek VRN SO 03 (pol. č. 2 – Zařízení staveniště, pol. č. 8 Územní vlivy).

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

**Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 14. 14. 2021 do 8:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: Lucie Mantlíková