

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11769/2021-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Danielková
Telefon +420 972 226 451
Mobil
E-mail Danielkova@spravazeleznic.cz

Datum 9. dubna 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Provedení dezinfekce studní včetně kráceného rozboru v obvodu OŘ Praha“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 9633/2021-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 29. 03. 2021.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 12 Vysvětlení zadávací dokumentace, odst. 12.2 zadavatel stanovil lhůtu pro na dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 06. 04. 2021 v 08:00 hod. Váš dotaz byl doručen zadavateli prostřednictvím E-ZAKu 07. 04. 2021 v 17:17, tudíž po stanovené lhůtě pro dotazy.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dotaz č. 1:

Prosíme upřesnit typ a míru znečištění podzemních vod v jednotlivých objektech, pro volbu vhodného dezinfekčního přípravku, tato informace je nutná pro řádné a odpovědné nacenění položek v rozpočtu.

Odpověď:

V současné době se u kontaminovaných studní jedná především o přemnožení koliformních bakterií. V tabulce, která je přílohou této dodatečné informace jsou uvedené informace o jednotlivých studních a počtu koliformních bakterií v nich obsažených vycházející z posledního rozboru provedeného v roce 2021, které z výše uvedeného důvodu nevyhovují z **mikrobiologického hlediska** hygienickým požadavkům kladených na pitnou vodu uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 v platném znění.

Seznam studní uvedených v příloze této dodatečné informace po stránce **chemického rozboru** vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 v platném znění, kterou se stanovují požadavky na pitnou a teplou vodu.

Dotaz č. 2:

Prosíme o poskytnutí informace o jednotlivých objektech (typu: vrtaný/kopaný, hloubka, hladina podzemní vody atd.), aby uchazeč mohl pro jednotlivé objekty navrhnout dávkování dezinfekčního přípravku, tato informace je zásadní pro volbu dezinfekčního přípravku, jeho množství a dávkování, tedy i pro řádné a odpovědné nacenění položek výkazu výměr pro jednotlivé objekty.

NEBO

Prosíme upřesnit konkrétní typ a množství dezinfekčního přípravku pro jednotlivé objekty.

Odpověď:

Většinou se jedná o staré kopané studny, které jsou součástí drážních staveb (např. hradlo, strážní domek apod.). Doporučuje se provedení desinfekce zdroje některým z přípravků schválených hlavním hygienikem k desinfekci pitné vody. Potřebné množství přípravku vždy záleží na doporučení výrobce daného přípravku a kvalitě stavu pitné vody.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v článku 8. Lhůta pro podání nabídky bodu 8.1 takto:

Původní lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 04. 2021 v 08:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 04. 2021 v 08:00 hod.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:

Barbora Danielková

Příloha: Seznam nevyhovujících studií