

NAŠE ZN.: 6358/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ
VYŘIZUJE: Radka Harvanová, DiS.
TEL: 972 424 433
E-MAIL: Harvanovar@spravazeleznic.cz
DATUM: 09.04. 2021

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Věc: INFORMACE Č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem podává z důvodu dotazu účastníka zadávacího řízení toto vysvětlení k Zadávací dokumentaci sektorové veřejné zakázky s názvem „Opravy a servis tepelných zdrojů a topných systémů 2021 – 2023“. Evidenční číslo VZ 65021021.

Dotaz č.1:

Dobrý den, prosím o upřesnění rozsahu činností pro oblast Karlovarsko u položky č.1, 2 a dále pro oblast Mostecko u položky č.1 ? děkuji

Odpověď:

Karlovarsko, položka č. 1 a 2:

Při každodenní návštěvě plynové kotelny jsou prováděny následující úkony: kontrola správně nastavených veškerých provozních hodnot, kontrola funkčnosti celého kotelního zařízení, kontrola bezpečnostního technického vybavení, uzavíracích členů, měřících a regulačních přístrojů, kontrola těsnosti spojů, zařízení a připojení, kontrola veškerých čerpadel, ventilů včetně jejich správné polohy. Sledování tlakových poměrů, stavu a množství doplňovací vody, teploty na kotli a na sekundární části se kontroluje přívod a odvod vzduchu do kotelny. Vše se zápisem do provozního deníku kotelny. Kotelnu smí obsluhovat pouze osoba k tomu oprávněná s odpovídající kvalifikací dle §14 vyhl. 91/1993 Sb. s periodickým přezkoušením 1x5 let.

Mostecko, položka č. 1:

Pravidelná obsluha uhelné kotelny v Počeradech spočívá v každodenním dosypání násypky uhlím, vynášením popela, kontrolou stavu kotelny (manometr, pojistné ventily, atd.) a návštěva obsluhujícího je zakončena zápisem do provozního deníku. V krutých mrazech (-15°C a více) je nezbytné, aby obsluha dosypávala topné médium (uhlí) v takovém časovém horizontu a s takovou četností, aby nedocházelo k vyhasínání tepelného zdroje mezi jednotlivými dosypy. Dále je nezbytné, aby obsluha dle kvality dodaného uhlí minimálně jednou za deset dnů provedla čištění útrob kotle, teplosměnné plochy, kouřovodu, atd. V případě docházení zásoby topiva hlásí obsluha místnímu správci, stejně tak jiné komplikace.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace, které nemůže rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení se posouvá lhůta pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Nová lhůta pro podání nabídek: 14.04. 2021, 9:00.

Děkuji za pochopení

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem



Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[044]