

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 12.09.2018
Spis. značka:
Naše č.j.: 2528/2018-OŽP/TC

Aprēa, s.r.o.
Na Švihance 1476/1
120 00 Praha 2

Vyřizuje: Maršálková,
Telefon: 374 774 283
E-mail: bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Datum: 18.09.2018

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k záměru „Stavební úpravy ŽST Planá – výpravní budova a přilehlé okolí“ (Ing. P. Legner, 05/2018)

Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložených podkladů vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k záměru:

„Stavební úpravy ŽST Planá – výpravní budova a přilehlé okolí“

souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby k návrhu na zřízení zdrojů znečišťování ovzduší – **dva kotle na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu á 1,9 – 16,9 kW a tři kotle na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu á 1,9 – 23,0 kW**, které jsou součástí výše uvedeného záměru, **bez stanovení podmínek** s upozorněním na § 16 odst. 7 zákona o č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Odůvodnění:

Městský úřad Tachov obdržel dne 12.09.2018 projektovou dokumentaci s žádostí pro stavbu nového vytápění rekonstruované budovy ŽST v Plané. Žadatelem je společnost Aprēa, s.r.o., Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, IČ 27245918. V 1. NP ve výpravní stanici a v obchodní jednotce objektu jsou navrženy plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu á 1,9 – 16,9kW. Ve 2. NP jsou navrženy tři bytové jednotky, v každé bude umístěný jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 1,9 – 23 kW. Spaliny všech kotlů budou vyvedeny nad střechu budovy. Návrh stavby je návrhem na zřízení nových stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.


Poučení:

Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Mimo obsah závazného stanoviska ke stavbě sdělujeme:

Opatření k omezení emisí prachových částic do ovzduší z rekonstruované stavby je vhodné doplnit zakrytím vybouraného materiálu při jeho přepravě a zkrápěním bouraných konstrukcí a materiálu shromažďovaného na staveništi. Upozorňujeme, že **vybourané dřevo nesmí být na staveništi spalováno a dřevo ošetřené nátěrem chemických prostředků nelze použít jako palivo** ani za tímto účelem předat jiným osobám.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí
4


RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí
MěÚ Planá, OVÚP