

Váš dopis čj. _____

Ze dne _____

4. 12. 2018

Naše čj. _____

1789/2018-O3

Datum _____

25. 2. 2019

SŽDC, s.o.

Oblastní ředitelství Plzeň

Ing. Prokopová Dana

Sušická 1168/23

326 00 Plzeň

Vyřizuje _____

Bc. Pavlína Hrůzová

Generální ředitelství | Odbor investic

T 724336020

E hruzova@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci

„Stavební úpravy žst. Planá u Mariánských Lázní – výpravní budova a přilehlé okolí“

V rámci stavby dojde k demolici nezkolaudované přístavby a neužívaného kiosku, k bourání zpevněných ploch podél celého objektu (nutná sanace objektu) a k odstranění starých chodníků a dlažby peronu.

Bude provedena výměna dešťových odpadů včetně jejich napojení na kanalizaci. Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných zpevněných ploch směrem od objektu. Dokumentace řeší napojení stávající rampy z krytého peronu na výpravní budovu pomocí rampy z betonových velkoformátových dlaždic.


Projekt řeší položení samostatné plynovodní přípojky a zřízení zpevněného vjezdu na navrhované parkovací stání pro 4 osobní automobily.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Odpovědný projektant: VIAGNOSTICS s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

S provedením stavby souhlasíme za předpokladu dodržení podmínek ve vyjádření RSM Praha, které tvoří přílohu.

Upozorňujeme, že souhlas se vztahuje pouze k SO 03 - Drenáž, dešťová kanalizace a SO 07 – Zřízení středotlaké plynovodní přípojky v předložené PD a zde uvedenému dočasnému záboru pozemků.



Ing. Mgr. Hana Dluhošová, MBA
ředitelka odboru investic

Příloha

Stanovisko RSM Praha, č. j. 219/2019-RSMPHA ze dne 28. 01. 2019