

LEGENDA

- PROZATÍMNÍ PŘIPOJENÍ
- DEFINITIVNÍ PŘIPOJENÍ

POPIS



WH1 až WH5 - KABELY V CHRÁNIČKÁCH
HLAVNÍ UZEMNĚNÍ - 9x ZEM. TYČ 2M, PROPOJ FEZN 30x4
ODDÁLENÝ ZEMNIČ - 5x ZEM. TYČ 2M, PROPOJ FEZN 30x4
EKVIPOTENCIÁLNÍ PRÁH - FEZN 30x4



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC		Dílaždná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				
HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333	Podpis: 	Název a účel díla:		
Specialista profese: Ing. Václav Misárek	Podpis: 	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)		
Stupeň: Projekt (DSP)				
Zpracovatelský útvar: S71 tel.: +420 296 154 158	Podpis: 	Název části díla:		D
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda	Podpis: 	TECHNOLOGICKÁ ČÁST SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDĚL. ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO VEDENÍ		D.3
Odpovědný projektant: Ing. Václav Misárek	Podpis: 			D.3.8
Vypracoval: Ing. Václav Misárek	Podpis: 	Název přílohy:		Složka:
Kontrola: Ing. Jan Kahuda	Podpis: 	PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení Situace - prozatímní stav		D.3.8.1
Štart. znak: V20/2039	Datum: 11/2018			Číslo příl.:
Počet formátů: 4xA4	Měřítko: 1:200			005
		IČD:	17	7192
			403	08
			01	00