



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



ČISTOPIS 04/2020



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: David Benda  tel.: +420 296 154 333	Podpis:	Název a účel díla:
Specialista profese: Ing. Václav Misárek 	Podpis:	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
Stupeň: Projekt (DSP)		

Zpracovatelský útvar: S71 tel.: +420 296 154 158	Název části díla:	D D.3 D.3.8
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda 	TECHNOLOGICKÁ ČÁST SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDĚL. ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO VEDENÍ	
Odpovědný projektant: Ing. Václav Misárek 		

Vypracoval: Ing. Václav Misárek 	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
Kontrola: Ing. Jan Kahuda 	Podpis:	PS 05-03-12 žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, rozdávěč zajištěné sítě Seznam kabelů	D.3.8.2
Skart. znak: V20/2039	Datum: 11/2018		Číslo příl.: 009
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: —	IČD: 17 7192 403 08 02 00	

SEZNAM KABELŮ					
označení	typ	od	do	délka (m)	pozn
WL051	1-CYKY(J) 5x35	RDA	RH1.2	10	
WL052	CYKY(J) 5x6	RH1.2	RZS	10	
WL053	1-CYKY(J) 5x35	RH1.2	RZZ1	15	
WL054	1-CYKY(J) 5x35	RZZ1	UNZ	5	
WL055	1-CYKY(O) 3x35	RZZ2	UNZ	5	
WL056	CYKY(J) 5x6	UNZ	RZS	10	
WL057	CYKY(J) 5x6	UNZ	RZN	10	
WL058	CYKY(O) 3x2,5	RZN	RDD	10	
WL059	CYKY(O) 3x2,5	RZN	DŘT	10	
WL060	CYKY(O) 3x2,5	RZN	RH1.1	10	
WL061	CYKY(O) 3x2,5	RZN	R22.1	25	
WS051	CYKY(O) 12x1,5	RZS	PS	5	BI
WS052	CYKY(O) 5x1,5	RZN	PS	7	BI
WS053	CYKY(O) 5x1,5	RZN	PS	7	BO
WS054	CYKY(O) 7x1,5	RZS	RDD	10	BI
WK051	METAL CAT7	RZS	KS switch	15	analyzátor sítě
WK052	METAL CAT7	RZS	RDD	10	