

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace -
Stavby a správa východ

77258 Olomouc

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VJ/16/0324**Vyřizuje: **Ing. Jan Vlček**Telefon: **420 491 512 702**E-mail: **jan.vlcek@vakhk.cz**

Žadatel:

Ing. Pavlína Činčurová
P.O. Box 6
607 00 Brno**Název akce: Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl. n. - Jaroměř**Zájemové území: **Hradec Králové - Černožice**Datum vydání vyjádření: **04.01.2017**Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z 12/2016 vyhotovené Ing. Romanem Skotákem z projekční kanceláře IXPROJEKTA s.r.o. a.s. pod č. zakázky 16036 pro územní řízení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace je pokládka dálkového optického kabelu (dále jen DOK) pro potřeby železniční dopravy v úseku Hradec Králové – Jaroměř. Nová zemní kabelová trasa je v rámci předmětné stavby řešena pouze v úseku Hradec Králové, budova OŘ Hradec Králové – žst. Předměřice nad Labem a v úseku žst. Smiřice – žst. Jaroměř. V úseku žst. Předměřice nad Labem – žst. Smiřice bude nový DOK zafouknut do stávajících HDPE trubek, které byly položeny v rámci předcházející stavby.

1.1. Stavba železničního sdělovacího zařízení, části kabelizace (místní, dálková) včetně přenosných systémů obsahuje jeden provozní soubor PS 101 DOK Hradec Králové – Jaroměř. Výstavba dálkového optického kabelu je situována podél železniční trati v ochranném pásmu dráhy. V intravilánu obcí zasahuje do prostor, které slouží železniční dopravě, resp. do ochranného pásma dráhy. Výstavbou DOK vznikne zařízení, které bude uloženo v zemi, výstavba DOK nemá nadzemní části s výjimkou uložení na mostních konstrukcích železničních mostů. Výstavba DOK nezasahuje do žádných stávajících staveb s výjimkou samotného ukončení HDPE trubek, resp. DOK ve stávajících drážních objektech a nutných přechodů a křížení komunikací, tratí, inženýrských sítí a liniových objektů. Zemní kabelová trasa DOK v celkové délce cca 10,6 km, z toho v úseku Hradec Králové – žst. Předměřice nad Labem cca 3,7 km, v úseku žst. Smiřice – žst. Jaroměř cca 6,9 km. Šířka kabelové kynety je cca 350-500 mm.

Pokládání potrubí HDPE při křížení s vodovodem pro veřejnou potřebu či kanalizací pro veřejnou potřebu požadujeme umístit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od osy kříženého potrubí na obě strany.

2. V místě plánované stavby se nachází vodohospodářský majetek ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

V úseku Hradec Králové, budova OŘ Hradec Králové – žst. Předměřice nad Labem dochází ke dvěma křížením resp. souběhu DOK s vodovodními a kanalizačními řady. Jedná se o železniční přejezd v ul. Předměřické, kde je DOK v souběhu s vodovodními řady DN 50 z PE a DN 300 z PVC. DOK kříží vodovodní řad DN 300 z PVC, který přechází železniční trať. Druhé křížení je v prostoru nádraží v Předměřicích nad Labem, kde trať podchází kanalizační výtlač DN 150 z PE.

V úseku žst. Smiřice – žst. Jaroměř je celkově sedm míst křížení DOK s řady vodovodů a kanalizací. Ve Smiřicích se kříží DOK s vodovodem DN 200 z litiny a kanalizací DN 300 z betonu na železničním přejezdu v ul. Hankova. V Holohlavech jsou tři křížení sítí. V ul. U Trati je vodovod DN 100 z litiny, v ul. Smiřické vodovodní řad DN 150 z

PVC a kanalizace DN 400 z kameniny. V blízkosti ulic Lipové a U Jordánu se kříží DOK s kanalizací DN 400 z kameniny. V Černožicích jsou dvě místa křížení našich sítí s DOK. Na železničním přejezdu v ul. Hradecká je vodovod DN 150 z litiny a kanalizace DN 400 z betonu, v ul. Revoluční je kanalizace DN 400 z PVC.

3. Pro zemní práce na výstavbě dálkového optického kabelu platí následující podmínka: Před zahájením zemních prací provede zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem našich sítí vytýčení veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Rovněž lze provést ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy našich inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu sítí je nutno provádět ručně nebo takovou mechanizací, která nepoškodí sítě v našem vlastnictví. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka.

V případě, že výše uvedené sítě budou v souběhu s řadem veřejného vodovodu či veřejné kanalizace, budou umístěny mimo ochranné pásmo, které je stanoveno v § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. V případě křížení výše uvedených sítí s řadem veřejného vodovodu či veřejné kanalizace budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí tak, jak jsou uvedeny v příloze A, tabulce A.2 v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu ani kanalizace. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

5. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který převezme sítě nazpět a prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí a poklopů u kanalizačních šachet.

6. Stavebník předloží další stupeň projektové dokumentace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. k vyjádření v případě, že stavba nebo její část bude vyžadovat stavební povolení.

7. Stavebník uvede společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky územního řízení.

8. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním územního rozhodnutí souhlasíme.

9. Vyjádření má platnost 1 rok od data jeho vydání.

10. Vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:


grafické (počet: 4)

- Situace 1
- Situace 2
- Situace širších vztahů 1
- Situace širších vztahů 2





VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.



Situace 2



Situace širších vztahů 1



Situace širších vztahů 2

