

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 10434/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 1/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlikova@szdc.cz

Datum 20. dubna 2021

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** zadavatel odpovídá na obdržovaný dotaz následovně:

Dotaz č. 2:

SO 10-20-01 – zábradlí. Technická zpráva tohoto objektu a výkres č. D_2_1_4_1_10_1 – požadovaný materiál – ocel včetně PKO.

Soupis prací - položka č. 18 má v názvu „zábradlí z nerez oceli“ a konečně ZTP požaduje materiál nerez. Z výše uvedeného není Uchazeči jasné, jaký materiál zábradlí má být oceněn. Prosíme o upřesnění/vysvětlení rozporů, které byly nalezeny v jednotlivých částech Zadávací dokumentace.

Odpověď č. 2:

Materiál zábradlí bude nerez. oceli dle soupisu prací. Bude zapracováno v rámci RDS stavby zpracovávané zhotovitelem.

Dotaz č. 3:

SO 10-20-01 železniční most v ev. km 347,777 (technologický podchod) – hliníkové podhledy. I přes veškeré úsilí Uchazeč nenalezl technické specifikace hliníkových podhledů (vizualizace se jeví jako nedostatečná) nutné pro korektní nacenění. Jedná se především o následující – rozměry jednotlivých lamel, distance mezi lamelami, barva RAL (a informace zda mají být lamely hladké nebo perforované. Tímto Uchazeč zdvořile žádá o upřesnění technické specifikace.

Odpověď č. 3:

- *Rozměry jsou uvažované dle rozměrů světel. Musí být v souladu s konkrétním světlem uvažovaným zhotovitelem.*
- *Distance mezi lamelami se předpokládá minimální. Barva je uvažována jako přírodní hliník. (odstín RAL, 9006)*
- *Lamely jsou uvažovány jako plné.*
- *Skladba bude odsouhlasena v rámci RDS.*

Ing. Petr Hofhanzl (*podepsáno elektronicky*)
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018