1.NP
1:75



Před každým plynoměrem bude požární pojistka.
Před a za každým plynoměrem bude kulový kohout.
Odtahy spalin plynových kotlů budou zavedeny do komínů.
Tabulka těles vytápění je na v.č. 4.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Číslo SOD objednatele: E654-S-1122/2020
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko- oprava VB_P"
SUDOP EU SUDOP PRAHA

Generální projektant:
SUDOP EU
SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. JANA PTÁČKOVÁ

Garant profese:
-

Zpracovatel části:
SUDOP EU
SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Výrobní ředitel:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. PAVEL MORDOVANEC	ING. PAVEL MORDOVANEC	Ing. JANA PTÁČKOVÁ

Název akce:
Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace

Číslo smlouvy: 20-008.640
Projektový stupeň: DSP/DPS

název PS/SO:
PLYN, TOPENÍ

Datum: 06/2020
Číslo části: D.1.4-c

Název přílohy:
Plyn, topení 1.NP

Měřítko: 1 : 75
Formát: A3 prodl.
Číslo přílohy: 2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.