byt č. 1 — ∑ 3.462 W — ∑ 4 tělesa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1P01 | chodba a schodiště | – | – | – |
| 1P11 | kuchyň | 983 | Radik 22 500x1000x100 | 1 |
| 1P12 | ob. pokoj | 1013 | Radik 22 500x1000x100 | 1 |
| 1P13 | ložnice | 1088 | Radik 22 500x1000x100 | 1 |
| 1P14 | chodba | – | – | – |
| 1P15 | koupelna, WC | 378 | Radik 21 500x500x75 | 1 |

byt č. 2 — ∑ 4.381 W — ∑ 5 těles

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1P21 | chodba | – | – | – |
| 1P22 | ložnice | 915 | Radik 22 500x1000x100 | 1 |
| 1P23 | ob. pokoj, kuch. kout | 1482 | Radik 22 500x1200x100 | 1 |
| 1P24 | ložnice | 1588 | Radik 33 500x1000x150 | 1 |
| 1P25 | WC | 131 | Radik 10 500x500x45 | 1 |
| 1P26 | koupelna | 265 | Radik 21 500x500x75 | 1 |

byt č. 3 — ∑ 5.574 W — ∑ 7 těles

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1P31 | chodba | 664 | Radik 21 500x500x75 | 1 |
| 1P32 | ob. pokoj, kuch. kout | 1557 | Radik 22 500x1200x100 | 1 |
| 1P33 | chodba | – | – | – |
| 1P34 | ložnice | 1417 | Radik 22 500x800x100 | 2 |
| 1P35 | ložnice | 1285 | Radik 22 500x800x100 | 2 |
| 1P36 | WC | – | – | – |
| 1P37 | koupelna | 651 | Radik 21 500x500x75 | 1 |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| *Číslo změny:* | *Obsah změny:* | *Datum změny:* |
|---|---|---|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

*Objednatel:* SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Číslo SOD objednatele: E654-S-1122/2020

*Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko- oprava VB_P"*

SUDOP EU — SUDOP PRAHA

*Generální projektant:*

SUDOP EU

SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

*Hlavní inženýr projektu:* ING. JANA PTÁČKOVÁ

*Garant profese:* -

*Zpracovatel části:*

SUDOP EU

SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

| *Výrobní ředitel:* | *Odpovědný projektant SO, IO, PS:* | *Vypracoval:* | *Kontroloval:* |
|---|---|---|---|
| ING. MIROSLAV VÁŇA | ING. PAVEL MORDOVANEC | ING. PAVEL MORDOVANEC | Ing. JANA PTÁČKOVÁ |

*Název akce:*

**Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace**

*Číslo smlouvy:* 20-008.640

*Projektový stupeň:* DSP/DPS

*název PS/SO:*

PLYN, TOPENÍ

*Datum:* 06/2020

*Číslo části:* D.1.4-c

*Název přílohy:*

**Plyn, topení 1.NP**

*Měřítko:* 1 : 75

*Formát:* A3

*Číslo přílohy:* 5

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.