



Signal Projekt s.r.o.
Sladkovského 2
772 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

31.10.16

1090088619

Jedlička P./800850860

Česká Třebová/4.11.2016

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče“.

S udělením souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče“ souhlasíme v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min. 1 metr.

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a TS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, TS, KNN se zakreslením vzdáleností do přílohy.

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 840 840 840.

Pokud výstavbou dojde ke snížení, nebo změně struktury povrchu bude nutno před zahájením stavby žádat o přeložení stávajících podzemních sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením a dále o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region