



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZN.:12 12375/2016-SŽDC-SSV-U1/Be

ZE DNE: 22.11.2016

NAŠE ZN. (č.j.): 50067/2016-SŽDC-O30  
50072/2016-SŽDC-O30

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Šimánek  
Bc. Monika Trpišovská

TEL.: 972 225 622, 602 686 611  
972 225 624, 602 289 039

E-MAIL: [simanek@szdc.cz](mailto:simanek@szdc.cz)  
[trpisovska@szdc.cz](mailto:trpisovska@szdc.cz)

DATUM: 25. 11. 2016

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Vyjádření k dokumentaci stavby „Doplnění závor na přejezdech P6847 v km 6,64; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče“ a Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC má níže uvedené připomínky k předložené projektové dokumentaci stavebním akcím řešící „Doplnění závor na přejezdech P6847 v km 6,64; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče“ a Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče:

- I.) V části B 2.8 požadujeme nahradit druhou větu textem: „Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.“  
„Zhotovitel zajistí, že po dobu prací nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“
- II.) V části D 1.3.1, v Technické zprávě, na str. 10 vypustit jako zmatečný text: „Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.“

Ing. Lubomír Srb  
ředitel odboru  
bezpečnosti a krizového řízení